Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
GULBENES DAĻA
Brīvības iela 42, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401; tālr: 64401190; fakss: 64401189; e-pasts: gulbene@vugd.gov.lv

Gulbene
(izdošanas vieta)

2016.gada 04.martā
(datums)

Gulbenes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90009116327
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.4-3.13-27

2016. gada 04.martā (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas inspektors Alvis Romāns
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Galgauskas pamatskolas saimnieciskas daļas vadītājam Aivaram Dzenim
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Galgauskas pamatskolas ēkas, telpu un teritorijas Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428
(objekta nosaukums, adrese)

ugunsdrošības plānoto pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	nav	nav	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Ugunsdzēsības aparāti pamatskolas telpās novietoti augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz aparātu rokturiem.	2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 174.punkts	30.03.2016

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes (turpmāk - VUGD VRB) komandierim, Valmierā, Tērbatas ielā 9, LV4200, iesniedzot sūdzību VUGD VRB Gulbenes daļā, Brīvības ielā 42, Gulbenē, LV4401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Alvis Romāns (27890639) _____

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

direktore Sveta Ozene

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 16 .gada 15. marts.