Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

20 17 .gada 23 . maijā
(datums)

Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūru biedrību asociācija"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008084364
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Palīdzības iela 1-83, Jelgava, LV-3001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22.11.1-3.9-13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jelgavas pilsētas domes sabiedrības integrācijas pārvaldes pirmā stāva zāle un wc
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas pilsētas dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ingas Lindes (nometnes vadītājas) 2017.gada 22.aprīļa iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Jelgavas pilsētas domes sabiedrības integrācijas pārvaldes pirmā stāva zāle un wc nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
- nav veikta elektroinstalācijas pārbaude;
- nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija;
- nav nodrošināta ugunsdrošības instruktāža nodarbinātajiem.
7. **Slēdziens:** Jelgavas pilsētas domes sabiedrības integrācijas pārvaldes pirmā stāva zāle un wc **neatbilst** Ugunsdrošības prasībām dienas nometnes rīkošanai
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore		Ligita Lune
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____