Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES GULBENES DAĻA
Brīvības iela 42, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401; tālr.:64401190; fakss: 64401189 e-pasts: gulbene@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Gulbene
(izdošanas vieta)

2017.gada 26.jūnijs
(datums)

Gulbenes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90009116327
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV-4401
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/1054-3.9-13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jauniešu iniciatīves centrs "B.U.M.S"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rēveļu pamatskola, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416
3. Īpašnieks (valdītājs): Gulbenes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV-4401
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Evijas Jēkabsones iesniegums, no 18.08.2017 līdz 22.08.2017 par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas apliecība Nr. 017-00005
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2b ugunsnoturības pakāpes 2 stāvu ēka, aprīkota ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošināta ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Ugunsdrošības pārkāpumi nav konstatēti.
7. Slēdziens: Jauniešu iniciatīves centra "B.U.M.S" telpas atbilst bērnu diennakts nometnes organizēšanai, ievērojot 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumus Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar 01.09.2009. MK noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8. punkta 5.apakšpunkts
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Gulbenes novada pašvaldība
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201, iesniedzot sūdzību VUGD VRB Gulbenes daļā, Brīvības ielā 42, Gulbene, LV-4401
(amatpersonas amats un adrese)

VRB Gulbenes daļas inspektors (amatpersona) _____ (paraksts) Alvis Romāns (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2017. gada ___. _____