Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
TALSU DAĻA
K.Valdemāra ielā 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsi,
(izdošanas vieta)

2017.gada 24. februārī
(datums)

Talsu 2.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.41139000617
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kārļa Mīlenbaha iela32, Talsos, Talsu novads, LV-3201
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.6-3.1- 24

2017. gada 22.februārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore virsleitnante Dace Legzdiņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Talsu 2. vidusskolas atbildīgajai par ugunsdrošību, Gaidai Vismanei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Talsu 2.vidusskolas K.Mīlenbaha ielā 32 un K.Mīlenbaha ielā 28, Talsos, ēku un telpu
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Nav		

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā, katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - "Ugunsdrošības noteikumi") 18.punkts.	20.04.2017
2.	Objektos netika uzrādīts akts par dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudi.	„Ugunsdrošības noteikumi" 72.punkts un 74.punkts.	01.09.2017
3.	Par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts.	„Ugunsdrošības noteikumi" 91.punkts un 92.punkts.	01.09.2017
4.	Objektā pie ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	„Ugunsdrošības noteikumi" 125.punkts.	01.09.2017
5.	Praktiskās nodarbības nav reģistrētas ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.	„Ugunsdrošības noteikumi" 193.punkts.	20.05.2017
6.	Durvis skolas sporta zāles gala nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma.	„Ugunsdrošības noteikumi" 243.punkts.	01.09.2017
7.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinajusi objektu ar pietiekošu skaitu ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā objekta un teritorijas platību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus.	„Ugunsdrošības noteikumi" 247.punkts.	01.09.2017

8.	Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai publiskā objektā pārsniedz 20 metrus.	„Ugunsdrošības noteikumi" 262.punkta 1.apakšpunkts.	01.09.2017
9.	Objekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības pārklājiem.	"Ugunsdrošības noteikumi" 5.pielikums 5.tabula.	01.05.2017

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Talsu 2.vidusskolas direktors
O.Solovjovs

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim
Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dace Legzdiņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Talsu 2.vidusskolas direktors
O.Solovjovs

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017.gada 16. marts