Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA
Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv;

Tukums
(izdošanas vieta)

2017.gada 29. jūnijā
(datums)

Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008034749
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Talsu iela 20, Tukums, LV-3101
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.6-3.10/56
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas komplekss „ALBATROSS"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Atpūtas komplekss "Albatross", Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Firma ALBATROSS Tukuma rajonā",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģ. Nr. 49203001159, Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads, LV -3113
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Leldes Rozentāles 2017.gada 14.jūnija iesniegums b/n (izsūtīts no nometnes.gov.lv).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divu stāvu U1 ugunsnoturības pakāpes dzīvojamais korpuss Nr.13, baseina ēka, ēdamzāle. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju un nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Atpūtas kompleksa „ALBATROSS dzīvojamais korpuss Nr.13, baseina un ēdnīcas telpas Ķesterciemā, Engures pagastā, Engures novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantoti bērnu diennakts nometnes organizēšanai laika posmā no 06.07.2017. līdz 09.07.2017.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.punkta 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas inspektore		Ina Merga
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____