Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

20 17 gada 4. jūlijā
(datums)

Modernās pieccīņas bērnu un jaunatnes sporta klubs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008176635
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības gatve 237k 3-36 32, Ogre, LV-5001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.10/ 32
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nama "Kalnavoti" pirts māja, viesu māja un teritorija
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Kalnavoti", Kokneses pagasts, Kokneses novads
3. Īpašnieks (valdītājs): J. Dzeņa zemnieku saimniecība "Kalnavoti"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 48701005233
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Andras Novickas 2017.gada 26. jūnija iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: pirts māja- divstāvu mūra ēka, U2 ugunsdrošības pakāpes, pirmajā stāvā ierīkotas istabas ar gultas vietām , kuras aprīkotas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem, Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēkas elektroinstalācijas pretestības mērījumi. Ēkā ierīkota centrālā apkure. Viesu māja- divstāvu mūra ēka U2 ugunsdrošības pakāpes otrajā stāvā ierīkotas istabas ar gultas vietām , kuras aprīkotas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem, Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēkas elektroinstalācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Z/S "Kalnavoti" pirts mājas un viesu mājas telpas "Kalnavotos", Kokneses pagasts, Kokneses novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas komandieris		G.Laukazīle
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____